水質検査成績書

第　23-13176　号

依頼者　苫前郡羽幌町南町1番地の１
羽幌町水道事業　羽幌町長　森　　淳　様

2024年　01月　11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	上水道			
採水年月日	2024年01月11日	時　間	10時00分	天　候	前日	曇	当日	雪	
施　設　名	羽幌町上水道								
水源名称	福寿川								
採水地点	羽幌町港町1丁目　羽幌沿海フェリー株式会社内給水栓								
採　水　者	小笠原　聡			所　属	羽幌町役場上下水道課				
気　温	-3.8　℃	水　温	0.5　℃		残留塩素	0.4　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27　mg/L	10mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ）	0.03
05	塩素酸	0.08　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
06	クロロ酢酸	<0.001　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
07	クロロホルム	0.002　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
08	ジクロロ酢酸	0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
09	ジブロモクロロメタン	0.002　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
10	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	総トリハロメタン	0.007　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
12	トリクロロ酢酸	0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.001
13	ブロモジクロロメタン	0.003　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
15	ホルムアルデヒド	<0.003　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
16	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
17	塩化物イオン	16.8　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
18	蒸発残留物	101　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
19	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.9　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
20	ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
21	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
22	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
23	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
24	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2024年　01月　11日　～　2024年　01月　16日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　01月　16日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。