水質検査成績書

第　17-07607　号

依頼者　苫前郡羽幌町南町1番地の１
羽幌町水道事業　羽幌町長　駒　井　久　晃　様

2017年　08月　17日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	上水道		
採水年月日	2017年08月17日	時間	9時45分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	羽幌町上水道						
水源名称	福寿川						
採水地点	羽幌町港町1丁目　羽幌沿海フェリー株式会社内給水栓						
採水者	小笠原　聡		所属	羽幌町役場上下水道課			
気温	22.7　℃	水温	19.5　℃	残留塩素	0.58　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	19.5　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	ジェオスミン	0.000002　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
07	2-メチルイソボルネオール	0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
08	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	1.2　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
09	ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	-
10	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	-
11	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	-
12	色度	<1　度	5度以下であること。	比色法	1
13	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　平成29年3月28日厚生労働省告示87号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2017年　08月　17日　～　2017年　08月　24日
検査責任者	試験検査部長　吉　田　博　文

2017年　08月　24日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

道薬検

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。