# 水質検査成績書

第　24-06268　号

**依頼者**　苫前郡羽幌町南町1番地の１
羽幌町長　森　　淳　様

2024年　08月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種　別 | 浄水 | | | | | 区　分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2024年08月08日 | 時間 | 9時00分 | 天　候 | 前日 | 晴 | 当日 | 曇 | |
| 施　設　名 | 羽幌町焼尻簡易水道 | | | | | | | | |
| 水源名称 | 白浜無名川 | | | | | | | | |
| 採水地点 | 羽幌町大字焼尻　羽幌沿海フェリー 株式会社内 | | | | | | | | |
| 採　水　者 | 今　野　仁　己 | | | 所属 | 羽幌町役場上下水道課 | | | | |
| 気　温 | 28.0　℃ | | 水　温 | 15.8　℃ | | 残留塩素 | 0.5　mg/L | | |

| No. | 項　目　名 | 結　果　値 | 水　質　基　準 | 検　査　方　法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0　1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | － |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 03 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.09　mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 04 | 鉄及びその化合物 | <0.01　mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 05 | 塩化物イオン | 55.1　mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 06 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 0.9　mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 07 | ｐＨ値 | 7.2 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 08 | 味 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 09 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 10 | 色度 | <1　度 | 5度以下であること。 | 透過光測定法 | 1 |
| 11 | 濁度 | <0.1　度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検　査　方　法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号） |
| 判　　定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検　査　期　日 | 2024年　08月　08日　～　2024年　08月　20日 |
| 検　査　責　任　者 | 試験検査部部長　横　山　貴　浩 |

2024年　08月　20日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。