水質検査成績書

第　24-08034　号

依頼者　苫前郡羽幌町南町1番地の１
羽幌町水道事業　羽幌町長　森　　淳　様

2024年　09月　12日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	上水道		
採水年月日	2024年09月12日	時間	9時30分	天　候	前日	曇	当日	晴	
施設名	羽幌町上水道								
水源名称	福寿川								
採水地点	羽幌町港町1丁目　羽幌沿海フェリー株式会社内給水栓								
採水者	小笠原　聡			所属	羽幌町役場上下水道課				
気温	23.0　℃		水温	18.2　℃		残留塩素	0.7　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	28.6　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	ジェオスミン	0.000002　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
07	2-メチルイソボルネオール	0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
08	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	1.4　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
09	ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
10	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
11	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
12	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
13	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2024年　09月　12日　～　2024年　09月　19日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　09月　19日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。