

水質検査成績書

第 24-13957 号

依頼者 苫前郡羽幌町南町1番地の1

羽幌町長 森 淳 様

2025年 01月 22日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		浄水			区 分			簡易水道				
採水年月日	2025年01月22日	時間	9時00分	天 候	前日	※	当日	※				
施設名	羽幌町天売簡易水道											
水源名称	弁天・和浦											
採水地点	羽幌町大字天売 羽幌沿海フェリー 株式会社内											
採水者	坂本 学			所属 羽幌町役場上下水道課								
気温	1.0 ℃			水温			5.8 ℃			残留塩素	0.5 mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値		水 質 基 準			検 査 方 法		定 量 下 限 値			
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。			標準寒天培地法		-			
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。			特定酵素基質培地法		-			
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ-ボストラム吸光度法		0.001			
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.02	mg/L	10mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.03			
05	塩素酸	0.12	mg/L	0.6mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法		0.06			
06	クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。			LC-MS法		0.002			
07	クロロホルム	0.001	mg/L	0.06mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001			
08	ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。			LC-MS法		0.002			
09	ジプロモクロロメタン	0.004	mg/L	0.1mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001			
10	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ-ボストラム吸光度法		0.001			
11	総トリハロメタン	0.009	mg/L	0.1mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001			
12	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。			LC-MS法		0.002			
13	ブロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001			
14	ブロモホルム	0.002	mg/L	0.09mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001			
15	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。			誘導体化-高速液体クロマトグラフ法		0.003			
16	鉄及びその化合物	0.02	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。			ICP法		0.01			
17	塩化物イオン	42.2	mg/L	200mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.2			
18	蒸発残留物	171	mg/L	500mg/L以下であること。			重量法		10			
19	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下であること。			全有機炭素計測定法		0.3			
20	pH値	6.8		5.8以上8.6以下であること。			ガラス電極法		-			
21	味	異常なし		異常でないこと。			官能法		-			
22	臭気	異常なし		異常でないこと。			官能法		-			
23	色度	<1	度	5度以下であること。			透過光測定法		1			
24	濁度	<0.1	度	2度以下であること。			積分球式光電光度法		0.1			
		以下余白										
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)											
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。											
検 査 期 日	2025年 01月 22日 ~ 2025年 01月 29日											
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横山 貴浩											
2025年 01月 29日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号			建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号			札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号			一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	

1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
 2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。



水質検査成績書

第 24-13958 号

依頼者 苫前郡羽幌町南町1番地の1

羽幌町長 森 淳 様

2025年 01月 22日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水	区分	簡易水道						
採水年月日	2025年01月22日	時間	9時30分	天候	前日	※	当日	※	
施設名	羽幌町天売簡易水道								
水源名称	弁天(深井戸水)								
採水地点	羽幌町大字天売字弁天								
採水者	坂本 学	所属	羽幌町役場上下水道課						
気温	1.0	℃	水温	8.9	℃	残留塩素	※	mg/L	
No.	項目名	結果値	水質基準			検査方法	定量下限値		
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。			特定酵素基質培地法(Quanti-Tray)	-		
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。			ハンドフォード改良寒天培地法	-		
		以下余白							
検査方法		平成19年3月30日健水発第0330006号(最終改正 平成26年3月31日)							
備考									
検査期日		2025年 01月 22日 ~ 2025年 01月 29日							
検査責任者		試験検査部部长 横山 貴浩							
2025年 01月 29日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号			建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第516水第8号				
		札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号							
		一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター							

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

