

水質検査成績書

第 25-12644 号

依頼者 苫前郡羽幌町南町1番地の1

羽幌町長 森 淳 様

2026年 01月 22日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 簡易水道					
採 水 年 月 日		2026年01月22日	時 間	10時00分	天 候	前 日	曇	当 日	曇
施 設 名		羽幌町焼尻簡易水道							
水 源 名 称		白浜無名川							
採 水 地 点		羽幌町大字焼尻 羽幌沿海フェリー 株式会社内							
採 水 者		今 野 仁 己		所 属	羽幌町役場上下水道課				
気 温	-4.0 ℃		水 温	0.5 ℃		残 留 塩 素	0.8 mg/L		
No.	項 目 名	結 果 値		水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		－	
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法		－	
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001	
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05	mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03	
05	塩素酸	0.30	mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06	
06	クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
07	クロロホルム	0.002	mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
08	ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
09	ジプロモクロロメタン	0.018	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
10	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001	
11	総トリハロメタン	0.041	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
12	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
13	ブロモジクロロメタン	0.007	mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
14	ブロモホルム	0.014	mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
15	ホルムアルデヒド	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化－高速液体クロマトグラフ法		0.008	
16	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01	
17	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01	
18	塩化物イオン	52.9	mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2	
19	蒸発残留物	163	mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10	
20	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3	
21	pH値	7.2		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		－	
22	味	異常なし		異常でないこと。		官能法		－	
23	臭気	異常なし		異常でないこと。		官能法		－	
24	色度	<1	度	5度以下であること。		透過光測定法		1	
25	濁度	<0.1	度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1	
		以下余白							

検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検 査 期 日	2026年 01月 22日 ~ 2026年 01月 29日
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩



2026年 01月 29日

水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号
 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号
 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号
 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。