水質検査成績書

第　26-01905　号

依頼者　苫前郡羽幌町南町1番地の１
羽幌町長　森　淳　様

2026年　05月　19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道		
採水年月日	2026年05月19日	時間	9時00分	天候	前日	曇	当日	雨
施設名	羽幌町天売簡易水道						
水源名称	弁天・和浦						
採水地点	羽幌町大字天売　羽幌沿海フェリー 株式会社内						
採水者	坂本　学		所属	羽幌町役場上下水道課			
気温	10.0 ℃	水温	10.3 ℃	残留塩素	0.4 mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	−
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	−
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.34 mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	43.0 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	6.9	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	−
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	−
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	−
10	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　05月　19日　～　2026年　05月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　05月　26日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。