水質検査成績書

第　26-08804　号

依頼者　苫前郡羽幌町南町1番地の１
羽幌町長　森　　淳　様

2026年　10月　21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水					区分	簡易水道		
採水年月日	2026年10月21日	時間	10時00分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	羽幌町焼尻簡易水道								
水源名称	白浜無名川								
採水地点	羽幌町大字焼尻　羽幌沿海フェリー 株式会社内								
採水者	今野仁己			所属	羽幌町役場上下水道課				
気温	14.0 ℃		水温	15.5 ℃		残留塩素	0.7 mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05 mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
05	塩素酸	0.52 mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
07	クロロホルム	0.008 mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
08	ジクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
09	ジブロモクロロメタン	0.028 mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	総トリハロメタン	0.066 mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
12	トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
13	ブロモジクロロメタン	0.018 mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ブロモホルム	0.012 mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
15	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
16	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
17	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
18	塩化物イオン	60.0 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
19	蒸発残留物	173 mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
20	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	1.0 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
21	ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
22	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
23	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
24	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1
25	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　10月　21日 ～ 2026年　11月　02日
検査責任者	試験検査部部長　横山貴浩

2026年　11月　02日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。