

水質検査成績書

第 25-00398 号

依頼者 苫前郡羽幌町南町1番地の1
羽幌町長 森 淳 様

2025年 04月 15日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 簡易水道					
採 水 年 月 日		2025年04月15日	時 間	9時00分	天 候	前 日	曇	当 日	曇
施 設 名		羽幌町天売簡易水道							
水 源 名 称		弁天・和浦							
採 水 地 点		羽幌町大字天売 羽幌沿海フェリー 株式会社内							
採 水 者		坂 本 学		所 属	羽幌町役場上下水道課				
気 温		8.0 ℃		水 温	7.4 ℃		残 留 塩 素	0.4 mg/L	
No.	項 目 名		結 果 値		水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌		0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		－
02	大腸菌		不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法		－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.17	mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03
05	塩素酸		<0.06	mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06
06	クロロ酢酸		<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC－MS法		0.002
07	クロロホルム		<0.001	mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
08	ジクロロ酢酸		<0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC－MS法		0.002
09	ジプロモクロロメタン		<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
10	臭素酸		<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001
11	総トリハロメタン		<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
12	トリクロロ酢酸		<0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC－MS法		0.002
13	ブロモジクロロメタン		<0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
14	プロモホルム		<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
15	ホルムアルデヒド		<0.008	mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化－高速液体クロマトグラフ法		0.008
16	鉄及びその化合物		<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01
17	塩化物イオン		42.1	mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
18	蒸発残留物		166	mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10
19	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		<0.3	mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
20	pH値		6.8		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		－
21	味		異常なし		異常でないこと。		官能法		－
22	臭気		異常なし		異常でないこと。		官能法		－
23	色度		<1	度	5度以下であること。		透過光測定法		1
24	濁度		<0.1	度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
			以下余白						

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年 04月 15日 ～ 2025年 04月 22日
検査責任者	試験検査部部长 横 山 貴 浩



2025年 04月 22日

水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号
建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号
札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。